Nowy Targ, 24 kwietnia 2018 r.

Numer sprawy: PZD-ZP-IU.26.5.7.2018

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

PYTANIE NR 1
„*Czy zgodnie z Prawem zamówień publicznych – art.30, pkt 4 oraz art.89 ust.8, pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?*”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa” należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

p.o. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Bartłomiej Garbacz